„Strojirenský zkušební ústav, s.p.“ (Techninių bandymų institutas, VšĮ) Produktų sertifikavimo įstaiga
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Čekija

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Numeris: E-30-20011-17

Gamintojas: ir gamintojo gamykla:	„Camo Fasteners“ 2964 Clydon S.W. Grand Rapids Michigan 49519, JAV
Produktas, tipas / modelis / specifikacija:	„Camo“ krašto tvirtinimo terasinis sraigtas maža galvute ø 3,9 mm (Nr. 7) - vidinis šešiakampis, dvigubas sriegis - dalinis sriegis - „Torx“ įgilinimas - medžiaga: nerūdijantysis plienas A2
Statybinio produkto eksploatacinių savybių vertinimas:	žr. 1 priedą (sertifikato 3 psl.)
Sertifikato išdavimo pagrindimas:	Statybinio produkto eksploatacinių savybių vertinimas: 1015-CPR-30-10916, 2017-01-16
Darnusis standartas:	EN 14592:2008+A1:2012, lent. ZA.1

„Strojírenský zkušební ústav, s p.“, (Techninių bandymų institutas, VšĮ) šiuo patvirtina, kad atliko eksploatacinių savybių vertinimą kaip numatyta 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) (Statybos produktų reglamentas arba SPR) Nr. 305/2011 V priedo 1.4.(b) punkte ir nustatė statybos produkto eksploatacinių savybių esmines charakteristikas.

Taikyta produkto sertifikavimo schema: ĆSN EN ISO/IEC 17067:2014, schemos tipas: 1a. Šis

sertifikatas nepakeičia atitinkamo notifikuotosios įstaigos išduoto dokumento.

Brno, 2017-01-17

STROJÍRENSKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p.
CZ 3

Tomas Sakalauskas
Direktorius

SERTIFIKATO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Šis sertifikatas gali būti naudojamas tik jo galiojimo laikotarpiu ir su sąlyga, kad laikomasi sąlygų standarto, kuriuo remiantis gaminys buvo sertifikuotas.

Sertifikatas gali būti naudojamas tik kaip sertifikatas produktui, nurodytam pirmajame puslapyje. Tai taip pat taikoma sertifikato naudojimui reklamos, pardavimo skatinimo ir komercinėje medžiagoje. Dėl neteisėto arba melagingo sertifikato naudojimo, jis gali būti atšauktas.

Sertifikato duomenis keisti, taisyti ar perrašyti draudžiama.

Sertifikatas negali būti naudojamas dokumentuoti pasikeitusių produkto savybių be Techninių bandymų instituto sutikimo, bei nebeatitinka reikalavimų standarto, nurodyto ankstesniame puslapyje.

Sertifikavimo įstaiga reikalauja, kad sertifikato turėtojas registruotų visus skundus ir koregavimo veiksmus produktams, nurodytiems šiame sertifikate.

Sertifikatas E-30-20011-17 1 priedas

Statybinio gaminio eksploatacinių savybių vertinima

Produktas	Charakteristika, ribinis lenkimo momentas $M_{y,k}$[Nmm]	Charakteristika, ištraukimo parametras $f_{ax,k}$ [N/mm^2]		Charakteristika, galvutės pratraukimas pro medžiagą parametras $f_{head,k}$[N/mm^2]	Charakteristika, atsparumas tempimui $F_{tens,k}$[kN]	Charakteristika, susisukimo koficientas
		Apkrova skresai pluošto	Apkrova išilgai pluošto			
„Camo“ krašto tvirtinimo terasinis sraigtas, maža galvute ø 3,9 mm, Nr. 7	2921	17,76	14,12	26,33	3,77	2,46
Medienos tankio charakteristika q_k[kg/m^3]	-	350		350	-	450
Patvarumas t. y. atsparumas korozijai	nerūdijantysis plienas A2 (eksploatacijos klasė 3 pagal EN 1995-1-1)					